

Отметка о размещении (дата 25.07.2022 КНМ 46220061000200785035) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Курской области

(305000, г. Курск, ул. Можаяевская, д. 6, тел./факс 56-19-17)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Щигры, Щигровскому и
Черемисиновскому районам

(305014, г. Щигры, пер. Степной, 1, тел./факс 4-31-20)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 40/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: областному казенному учреждению социального обслуживания "Черемисиновский соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения органа государственного контроля (надзора, о проведении плановой, выезд-
ной проверки юридического лица) № 40 от « 25 » июля 2022 г.

в период с « 15 » августа 2022 г. по « 25 » августа 2022 г.

Заместителем главного государственного инспектора г. Щигры, Щигровского и Черемисиновского
районов Курской области по пожарному надзору, майором внутренней службы Москалевым Игорем
Владимировичем:

государственным инспектором г. Щигры, Щигровского и Черемисиновского районов Курской области
по пожарному надзору, капитаном внутренней службы Шапковым Вадимом Николаевичем;

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: директор

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

ОКУ СО «Черемисиновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Золотых
Валентина Васильевна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	1 этаж Помещение спальни изолятора № 20	В спальнях помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека. п.4.3, СП 3.13130.2009.	16.03.2023	
2.	1 этаж Помещение швейной мастерской № 41	Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола. п.4.2, СП 3.13130.2009.	16.03.2023	
3.	1 этаж Помещение кабинета бухгалтерии № 2	Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола. п.4.2, СП 3.13130.2009.	16.03.2023	
4.	2 этаж Помещение спальни № 7А	В спальнях помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека. п.4.3, СП 3.13130.2009.	16.03.2023	
5.	2 этаж Помещение спальни № 16А	В спальнях помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека. п.4.3, СП 3.13130.2009.	16.03.2023	
6.	2 этаж Помещение спальни № 36А	В спальнях помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека. п.4.3, СП 3.13130.2009.	16.03.2023	
7.	2 этаж Помещение спальни № 33А	В спальнях помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека. п.4.3, СП 3.13130.2009.	16.03.2023	
8.	2 этаж Помещение спальни № 23А	В спальнях помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека. п.4.3, СП 3.13130.2009.	16.03.2023	
9.	2 этаж Помещение игровой № 22Б	СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев, приведенных ниже. Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается использовать, если в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности для данного вида зданий не требуется оснащение автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией. При этом пусковые элементы должны быть выполнены и размещены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным извещателям. В СОУЭ 3 - 5-го типов полуавтоматическое управление, а также ручное, дистанционное и местное включение допускается использовать только в отдельных зонах оповещения. Выбор вида управления определяется	16.03.2023	

		организацией-проектировщиком в зависимости от функционального назначения, конструктивных и объемно-планировочных решений здания и исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола. п. 3.3, п.4.2, СП 3.13130.2009.		
10.	2 этаж Помещение игровой № 22Б	Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием, ч.4 ст.83 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности	16.03.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ИИФ Волотых В.В.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

ИИФ
(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора г. Щигры, Щигровского и Черемисиновского районов Курской области по пожарному надзору Москалев Игорь Владимирович
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

ИИФ
(подпись)

Государственный инспектор г. Щигры, Щигровского и Черемисиновского районов Курской области по пожарному надзору Шашков Вадим Николаевич
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

ИИФ
(подпись)