



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

Верхне-Донское управление Ростехнадзора
4й-Трудовой пер, д. 7, Курск, 305040, Телефон: (4712)58-02-71, Факс: (4712) 50-00-69,
E-mail: vdon@gosnadzor.ru, k1_priemnava@vdon.gosnadzor.ru

306444, Курская обл., п.
Черемисиново, ул. Комсомольская, 9
(место составления акта)

“ 25 ” мая 20 18 г.
(дата составления акта)
12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ К4/322-1929

По адресу/адресам:

306444, Курская обл., п. Черемисиново, ул. Комсомольская, д. 9.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № К4/322-1929 от 26.04.2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ плановая, выездная _____ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областного казенного учреждения социального обслуживания «Черемисиновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 09 час.00 мин 25.05.2018г. по 12 час.00 мин. 25.05.2018г.

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней/ 15 час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Золотых Валентина Васильевна

08.05.2018 г. 09 часов 31 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Курской области - Зеленин Александр Николаевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ОКУСО «Черемисиновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Золотых Валентина Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Краткая характеристика установленного оборудования, характеристика сетей:

1. Род деятельности предприятия Деятельность по уходу с обеспечением проживания
2. Электроснабжение осуществляется от ПС 110/35/10 «Черемисиново» ВЛ-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ ЧРЭС Филиала ПАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго»
3. Количество работников предприятия 26 человека
4. Категория надёжности электроснабжения согласно договору третья категория надежности электроснабжения
5. Автономные источники электроснабжения отсутствуют
6. Договор на пользование электроэнергией заключён с ОАО «АтомЭнергоСбыт» № 6200/0000 от 01.2018 г.
7. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности заключен с ЧРЭС Филиала ПАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» разграничение установлено: место соединения ответвления от ВЛ-0,4кВ до здания с вводом в здании, контактные соединения находятся в эксплуатации заказчика.
8. На балансе потребителя кабельные линии 0,22 кВ электроустановки 0,22 кВ, здание. Максимальная мощность P= 33 кВт.
9. Расчетные электросчетчики установлены: во ВРУ-0,22кВ библиотеки, повреждений не имеют, опломбированы энергоснабжающей организацией.
10. Программа по энергосбережению и энергетической эффективности предъявлена.
11. Энергетический паспорт объекта предъявлен.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

В соответствии с положением статьи 29.1 (Федеральный государственный энергетический надзор) Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (с изменениями и дополнениями) и Федеральным законом от 1 мая 2016 г. N 132-ФЗ в пункт 1 статьи 29.1 внесены изменения, вступающие в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования названного Федерального закона. А именно Федеральный государственный энергетический надзор не осуществляется в отношении деятельности потребителей электрической энергии, связанной с эксплуатацией энергопринимающих устройств, использующихся для бытовых нужд, а также других энергопринимающих устройств, суммарная максимальная мощность которых не превышает 150 киловатт с номинальным напряжением до 1000 вольт и которые присоединены к одному источнику электроснабжения. Согласно представленной документации, договора электроснабжения между ОАО «АтомЭнергоСбыт» и ОКУСО «Черемисиновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» суммарная максимальная мощность поставки при присоединении к одному источнику менее 150 кВт, в связи, с чем проверка в отношении ОКУСО «Черемисиновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» **прекращена.**

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



Зеленин А.Н.

(подпись проверяющего)

Золотых В.В.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Зеленин А.Н.

(подпись проверяющего)

Золотых В.В.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Копия договора электроснабжения ОКУСО «Черемисиновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», ходатайство директора ОКУСО «Черемисиновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Золотых В.В.

Подписи лиц, проводивших проверку:

А.Н. Зеленин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор ОКУСО «Черемисиновский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» Золотых Валентина Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 25 ” мая 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)